



10023  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №  
Ref. Certif. No.

**UA 1.001.017365-18**



**ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»**  
**SE "UKRMETRTESTSTANDART"**

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Продукція**  
Product

**Джерела безперебійного живлення імпульсні**

Код УКТ ЗЕД 8504

**Торгова марка**  
Trademark

**Модель/Тип**  
Model/Type Ref.

**UPS-180 12/24 (маркетингова назва ІБПІ-180 12/24),  
UPS-400(12В)(24В)(36В) (маркетингова назва ІБПІ-400 12/24/36),  
UPS-800(24В)(36В)(48В) (маркетингова назва ІБПІ-800 24/36/48)**

**Відповідає вимогам**  
Comply with the requirements

ДСТУ EN 54-4:2003 (Зміна 2) п.9.3, ДСТУ EN 50130-4:2014 (cl.9),  
ДСТУ EN 61000-6-3:2015/Зміна №1:2015/Поправка №1:2015  
(table 2.cl 2.1 : mains terminal, IEC 61000-3-2)

**Назва та адреса заявника  
та/або уповноваженої особи**  
Name and address of the applicant  
and/or authorized representative

**МНВФ "ГАММА",  
08032, Київська обл., Макарівський р-он, вул Польова, буд. 1 Б, Україна**  
Код ЄДРПОУ 13730444

**Назва та адреса  
виробника**  
Name and address of the  
manufacturer

**МНВФ "ГАММА",  
08032, Київська обл., Макарівський р-он, вул Польова, буд. 1 Б, Україна**

**Назва та місцезнаходження  
виробництва**  
Name and location of production

**МНПФ "ГАММА", 03115, м. Київ, вул. Котельникова,33, Україна**

**Додаткова інформація**  
Additional information

**220В; 50Гц; 1А; IP30**

**Виданий на підставі**  
Issued on the grounds of

протоколів випробувань ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" №1351-5-2018 від 24.09.18, № 1350-1-2018 від 13.09.18 (атестат про акредитацію № 2Н635 від 16.08.2018).

**Заступник керівника органу з сертифікації**  
Deputy Head of Certification Body

**В.Д.Ример**  
V.D.Rymer

**Дата реєстрації** **28.09.2018**  
Date

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.

Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua  
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

